

LEGENDA ZAŘÍZENÍ

TV – NEPŘÍMOTOPNÝ OHŘÍVAČ TV O OBJEMU 1 000 l, S PLOCHOU VÝMĚNÍKU 3,5m2
EN2 – EXPANZNÍ NÁDOBA PRO PŘÍVOD STUDENÉ VODY O OBJEMU 50L S PRŮTOČNOU ARMATUROU S VYPOUŠTĚNÍM
Vod – VODOMĚR Q=2,5m3/h, s dálkovým odečtem

LEGENDA ARMATUR

Č1 – CIRKULAČNÍ ČERPADLO DP=2m, Q=0,5 m3/hod – nerezové
DV – DVOJCESTNÝ VENTIL DN25
KK – KULOVÝ KOHOUT
PV – POJISTNÝ VENTIL
F – FILTR
VK – VYPOUŠTĚCÍ KOHOUT
ZK – ZPĚTNÁ KLAPKA
M – MANOMETR
T – TEPLOMĚR

0,000 = ÚROVEŇ 1. NADZEMNÍHO PODLAŽÍ

DRUH PRÁCE	DIPLOMOVÁ PRÁCE		FAKULTA ústav STAVEBNÍ technických zařízení budov
VYPRACOVAL	Bc. David Akrman		
VEDOUCÍ PRÁCE	Ing. Jar Topič, Ph.D.		
STAVEBNÍK	SVJ Kosmonautů 11		
MÍSTO STAVBY	Brno, Kosmonautů 11 / Starý Lískovec, 625 00		
NÁZEV STAVBY	OPTIMALIZACE TOPNÉ SOUSTAVY V BYTOVÉM DOMĚ		
		FORMÁT	2x A4
STAVEBNÍ OBJEKT	S001 VYREGULOVÁNÍ SOUSTAVY	DATUM	01/2018
ČÁST	DLE VYHLÁŠKY č. 499/2006 Sb.	STUPEŇ PD	DPS
OBSAH: SCHÉMA ZAPOJENÍ ZÁSOBNÍKU TV		MĚŘÍTKO 1:-	Č. VÝKRESU D.1.4.12