


1 : 200



LEGENDA

- × ZB1 bod vyhovujúci obom medzným hodnotám normy STN 73 0422, tab. 11
- × ZB1 bod nevyhovujúci aspoň jednej medznej hodnote normy STN 73 0422, tab. 11
- × ZB1 neidentifikovateľný (nemeraný) bod
- 19 smer a veľkosť výškovej odchýlky v mm
- 59 smer a veľkosť pozdĺžnej/priečnej odchýlky v mm
- tvar betónu základovej dosky podľa projektovej dokumentácie
- os koľaje
- koordinácia situácia SO 31-32-07.01

Význam znamienok odchýlok:
Pozdĺžna: "+" meraná hodnota sa nachádza vpred voči projektu
"- " meraná hodnota sa nachádza vzad voči projektu
Priečna: "+" meraná hodnota sa nachádza vpravo voči projektu
"- " meraná hodnota sa nachádza vľavo voči projektu
Výšková: "+" meraná hodnota sa nachádza hore voči projektu
"- " meraná hodnota sa nachádza dolu voči projektu
Orientácia odchýlok je uvádzaná voči osi koľaje proti smeru stúpajúceho staničenia, Trenčín - Chynorany.
Poznámky:
Graficky sú zobrazené odchýlky voči norme STN 73 0422, tab. 11.
Porovnanie odchýlok s ďalšími uvedenými normami v tabuľke je len číselné.

ČÍSELNÉ VYJADRENIE ODCHÝLOK REALIZÁCIE BETÓNU ZÁKLADOVEJ DOSKY SO 31-32-07.01

Súradnice základovej dosky SO 31-32-07.01 podľa projektovej dokumentácie				Merané súradnice			Odchýlky realizácie					Medzné odchýlky v m podľa STN 73 0422, Tab. 11			Medzné odchýlky v m podľa STN 73 0420-2, Tab. 27			Medzné odchýlky celkových rozmerov a polohy konštrukcií v m podľa STN 73 0210-2, Tab. A.1.1												
				Dátum:	10.4.2017			Súradnicové	Pozdĺžne	Priečne	Výškové	Stavebná etapa: Spodná stavba			Stavebná etapa: Spodná stavba			Základné rozmery v m v pôdoryse		nad 4	nad 8	nad 16	nad 25	nad 25	nad 25					
				Prístroj:	Leica TCRP 1205+							Pozdĺžna	Priečna	Výšková	Pozdĺžna	Priečna	Výšková													
ID	Y [m]	X [m]	H [m]	Y [m]	X [m]	H [m]	dY [m]	dX [m]	dL [m]	dQ [m]	dH [m]	0,050	0,050	0,050	0,075	0,050	0,038	Medzi bodmi	Dĺžky		0,012		0,015		0,020		0,025		0,030	
																			Projekt	Meraná										
ZB1	497237,305	1204021,793	208,200	497237,291	1204021,796	208,182	-0,014	0,003	-0,012	-0,008	-0,018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZB1 ZB2	4,617	4,624	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZB2	497233,073	1204019,947	208,200	497233,051	1204019,951	208,182	-0,022	0,004	-0,019	-0,012	-0,018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZB2 ZB3	3,736	3,746	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZB3	497229,595	1204021,311	208,200	497229,558	1204021,303	208,191	-0,037	-0,008	-0,037	-0,007	-0,009	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZB3 ZB4	2,050	2,052	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZB4	497228,846	1204019,403	208,200	497228,802	1204019,395	208,187	-0,044	-0,008	-0,044	-0,010	-0,013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZB4 ZB5	4,020	4,037	-	0,018	-	-	-	-	-	-	-	-
ZB5	497232,588	1204017,935	208,200	497232,559	1204017,917	208,187	-0,029	-0,018	-0,034	0,005	-0,013	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZB5 ZB6	0,866	0,871	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZB6	497233,382	1204018,281	208,200	497233,358	1204018,265	208,189	-0,024	-0,016	-0,028	0,005	-0,011	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZB6 ZB7	4,499	4,504	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZB7	497235,181	1204014,157	208,200	497235,147	1204014,132	208,190	-0,034	-0,025	-0,041	0,010	-0,010	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZB7 ZB8	0,866	0,844	-0,022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZB8	497234,387	1204013,811	208,200	497234,363	1204013,819	208,194	-0,024	0,008	-0,019	-0,017	-0,006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZB8 ZB9	4,020	4,020	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZB9	497232,919	1204010,069	208,200	497232,911	1204010,070	208,195	-0,008	0,001	-0,007	-0,004	-0,005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZB9 ZB10	2,050	2,053	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZB10	497234,827	1204009,320	208,200	497234,818	1204009,309	208,188	-0,009	-0,011	-0,013	0,007	-0,012	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZB10 ZB11	3,736	3,745	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZB11	497236,192	1204012,798	208,200	497236,191	1204012,793	208,182	-0,001	-0,005	-0,003	0,004	-0,018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZB11 ZB12	4,617	4,610	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZB12	497240,424	1204014,644	208,200	497240,417	1204014,635	208,186	-0,007	-0,009	-0,010	0,006	-0,014	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZB12 ZB13	4,617	4,611	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZB13	497244,656	1204016,491	208,200	497244,644	1204016,478	208,176	-0,012	-0,013	-0,016	0,007	-0,024	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZB13 ZB14	3,735	3,757	0,022	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZB14	497248,133	1204015,126	208,200	497248,153	1204015,136	208,166	0,020	0,010	0,022	-0,001	-0,034	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZB14 ZB15	2,051	2,047	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZB15	497248,882	1204017,035	208,200	497248,890	1204017,046	208,182	0,008	0,011	0,012	-0,007	-0,018	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZB15 ZB16	4,019	4,025	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZB16	497245,141	1204018,503	208,200	497245,144	1204018,519	208,183	0,003	0,016	0,009	-0,014	-0,017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZB16 ZB17	0,867	0,870	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZB17	497244,347	1204018,156	208,200	497244,354	1204018,154	208,183	0,007	-0,002	0,006	0,005	-0,017	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZB17 ZB18	4,501	4,500	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
ZB18	497242,547	1204022,281	208,200	497242,559	1204022,280	208,195	0,012	-0,001	0,011	0,006	-0,005	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZB18 ZB19	0,866	0,867	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZB19	497243,341	1204022,627	208,200	497243,363	1204022,604	208,194	0,022	-0,023	0,011	0,030	-0,006	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZB19 ZB20	4,019	4,038	-	0,019	-	-	-	-	-	-	-	-
ZB20	497244,809	1204026,368	208,200	497244,804	1204026,376	208,199	-0,005	0,008	-0,001	-0,009	-0,001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZB20 ZB21	2,050	2,049	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZB21	497242,901	1204027,117	208,200	497242,902	1204027,139	208,201	0,001	0,022	0,010	-0,020	0,001	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZB21 ZB22	3,735	3,756	0,021	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ZB22	497241,536	1204023,640	208,200	497241,531	1204023,642	208,208	-0,005	0,002	-0,004	-0,004	0,008	✓	✓	✓	✓	✓	✓	ZB22 ZB1	4,617	4,624	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-

Poznámky: Medzné ochýlky boli spočítané ako 2,5 násobok medzných vytyčovacích hodnôt v uvedených normách.
Orientácia odchýlok je uvádzaná voči osi koľaje proti smeru stúpajúceho staničenia železničnej trate, Trenčín - Chynorany.
Znak " - " symbolizuje nemeraný údaj. Znak "✓" symbolizuje hodnotu, ktorá vyhovuje medznej hodnote normy.