

POSOUZENÍ NÚC

POŽIARNY ÚSEK P1.01/N1 - III

POSOUZENÍ NECHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY				
MAX.DÉLKA NÚC	30	m		
DÉLKA NÚC	18,8	m	VYHOVÍ	
OBSAZENOST OSOBAM	4			
MIN.POČET ÚNIK.PRUI	0,11			
SKUT.ŠÍŘKA NÚC	2.ÚP=	1,1m	VYHOVÍ	

POŽIARNY ÚSEK P1.02 - II

POSOUZENÍ NECHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY				
MAX.DÉLKA NÚC	35	m		
DÉLKA NÚC	23,8	m	VYHOVÍ	
OBSAZENOST OSOBAM	162			
MIN.POČET ÚNIK.PRUI	3,24			
SKUT.ŠÍŘKA NÚC	3,63.ÚP=	2m	VYHOVÍ	

POŽIARNY ÚSEK P1.03 - I

POSOUZENÍ NECHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY				
MAX.DÉLKA NÚC	30	m		
DÉLKA NÚC	11,1	m	VYHOVÍ	
OBSAZENOST OSOBAM	1			
MIN.POČET ÚNIK.PRUI	0,02			
SKUT.ŠÍŘKA NÚC	1,82.ÚP=	1m	VYHOVÍ	

POŽIARNY ÚSEK P1.04 - II

POSOUZENÍ NECHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY				
MAX.DÉLKA NÚC	25	m		
DÉLKA NÚC	0	m	VYHOVÍ	
OBSAZENOST OSOBAM	1			
MIN.POČET ÚNIK.PRUI	0,04			
SKUT.ŠÍŘKA NÚC	1,82.ÚP=	1m	VYHOVÍ	

POŽIARNY ÚSEK N1.05 - II

POSOUZENÍ NECHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY				
MAX.DÉLKA NÚC	25	m		
DÉLKA NÚC	14,9	m	VYHOVÍ	
OBSAZENOST OSOBAM	30			
MIN.POČET ÚNIK.PRUI	0,9			
SKUT.ŠÍŘKA NÚC	3,09.ÚP=	1,7m	VYHOVÍ	

POŽIARNY ÚSEK N1.06 - I

POSOUZENÍ NECHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY				
MAX.DÉLKA NÚC	35	m		
DÉLKA NÚC	15,2	m	VYHOVÍ	
OBSAZENOST OSOBAM	99			
MIN.POČET ÚNIK.PRUI	1,98			
SKUT.ŠÍŘKA NÚC	3,27.ÚP=	1,8m	VYHOVÍ	

POŽIARNY ÚSEK N1.07/N2 - I

POSOUZENÍ NECHRÁNĚNÉ ÚNIKOVÉ CESTY				
MAX.DÉLKA NÚC	30	m		
DÉLKA NÚC	29	m	VYHOVÍ	
OBSAZENOST OSOBAM	12			
MIN.POČET ÚNIK.PRUI	0,3			
SKUT.ŠÍŘKA NÚC	2.ÚP=	1,1m	VYHOVÍ	

POSOUZENÍ POŽÁRNÍ ODOLNOSTI KONSTRUKCÍ

POŽÁRNÍ ÚSEK P1.01/N1 - III

- PODZEMNÍ PODLAŽÍ

KONSTRUKCE	POŽADAVEK	SKUTEČNOST	POZN.
POŽÁRNĚ DĚL.STROP	REI 60 DP1	ZB TRAM. STROP 180min	VYHOVÍ
STROP UVNITŘ PÚ	RE 60 DP1	ZB TRAM. STROP 180min	VYHOVÍ
STROP NAD POSL.NP	RE 30 DP2	SADROKARTON 60min	VYHOVÍ
POŽÁRNĚ DĚL.NOS.STĚNA	REI 60 DP1	TPP TL. 800mm -180min	VYHOVÍ
POŽÁRNĚ DĚL.PŘÍČKA	EI 60 DP1	TPP TL. 250mm -180min	VYHOVÍ
OBVODOVÁ STĚNA VNITŘ.STR.	REW 60 DP1	TPP TL. 800mm -180min	VYHOVÍ
POŽÁRNÍ UZÁVĚR MEZI PÚ	EW 30 DP1	-	

- NADZEMNÍ PODLAŽÍ

KONSTRUKCE	POŽADAVEK	SKUTEČNOST	POZN.
POŽÁRNĚ DĚL.STROP	REI 45 DP1		
STROP UVNITŘ PÚ	RE 45 DP1		
STROP NAD POSL.NP	RE 30 DP2	SADROKARTON 60min	VYHOVÍ
POŽÁRNĚ DĚL.NOS.STĚNA	REI 45 DP1	TPP TL. 350mm -180min	VYHOVÍ
POŽÁRNĚ DĚL.PŘÍČKA	EI 45 DP1	TPP TL. 150mm -180min	VYHOVÍ
OBVODOVÁ STĚNA VNITŘ.STR.	REW 45 DP1	TPP TL. 670mm -180min	VYHOVÍ
POŽÁRNÍ UZÁVĚR MEZI PÚ	EW 15 DP3	-	

POŽÁRNÍ ÚSEK P1.02 - II

- PODZEMNÍ PODLAŽÍ

KONSTRUKCE	POŽADAVEK	SKUTEČNOST	POZN.
POŽÁRNĚ DĚL.STROP	REI 45 DP1	ZB TRAM. STROP 180min	VYHOVÍ
STROP UVNITŘ PÚ	RE 45 DP1		
STROP NAD POSL.NP	RE 15 DP2		
POŽÁRNĚ DĚL.NOS.STĚNA	REI 45 DP1	TPP TL. 800mm -180min	VYHOVÍ
POŽÁRNĚ DĚL.PŘÍČKA	EI 45 DP1	TPP TL. 250mm -180min	VYHOVÍ
OBVODOVÁ STĚNA VNITŘ.STR.	REW 45 DP1	TPP TL. 800mm -180min	VYHOVÍ
POŽÁRNÍ UZÁVĚR MEZI PÚ	EW 30 DP1	-	

POŽÁRNÍ ÚSEK P1.03 - I

- PODZEMNÍ PODLAŽÍ

KONSTRUKCE	POŽADAVEK	SKUTEČNOST	POZN.
POŽÁRNĚ DĚL.STROP	REI 30 DP1	ZB DOSKA 180min	VYHOVÍ
STROP UVNITŘ PÚ	RE 30 DP1		
STROP NAD POSL.NP	RE 15 DP2		
POŽÁRNĚ DĚL.NOS.STĚNA	REI 30 DP1	TPP TL. 800mm -180min	VYHOVÍ
POŽÁRNĚ DĚL.PŘÍČKA	EI 30 DP1	TPP TL. 200mm -180min	VYHOVÍ
OBVODOVÁ STĚNA VNITŘ.STR.	REW 30 DP1	TPP TL. 800mm -180min	VYHOVÍ
POŽÁRNÍ UZÁVĚR MEZI PÚ	EW 30 DP1	-	

POŽÁRNÍ ÚSEK P1.04 - II

- PODZEMNÍ PODLAŽÍ

KONSTRUKCE	POŽADAVEK	SKUTEČNOST	POZN.
POŽÁRNĚ DĚL.STROP	REI 45 DP1	ZB DOSKA 180min	VYHOVÍ
STROP UVNITŘ PÚ	RE 45 DP1		
STROP NAD POSL.NP	RE 15 DP2		
POŽÁRNĚ DĚL.NOS.STĚNA	REI 45 DP1	TPP TL. 800mm -180min	VYHOVÍ
POŽÁRNĚ DĚL.PŘÍČKA	EI 45 DP1	TPP TL. 200mm -180min	VYHOVÍ
OBVODOVÁ STĚNA VNITŘ.STR.	REW 45 DP1	TPP TL. 800mm -180min	VYHOVÍ
POŽÁRNÍ UZÁVĚR MEZI PÚ	EW 30 DP1	-	

POŽÁRNÍ ÚSEK N1.05 - II

- NADZEMNÍ PODLAŽÍ

KONSTRUKCE	POŽADAVEK	SKUTEČNOST	POZN.
POŽÁRNĚ DĚL.STROP	REI 30 DP1		
STROP UVNITŘ PÚ	RE 30 DP1		
STROP NAD POSL.NP	RE 15 DP1	SADROKARTON 60min	VYHOVÍ
POŽÁRNĚ DĚL.NOS.STĚNA	REI 30 DP1	TPP TL. 350mm -180min	VYHOVÍ
POŽÁRNĚ DĚL.PŘÍČKA	EI 30 DP1	TPP TL. 150mm -180min	VYHOVÍ
OBVODOVÁ STĚNA VNITŘ.STR.	REW 30 DP1	TPP TL. 670mm -180min	VYHOVÍ
POŽÁRNÍ UZÁVĚR MEZI PÚ	EW 15 DP3	-	

POŽÁRNÍ ÚSEK N1.06 - I

- NADZEMNÍ PODLAŽÍ

KONSTRUKCE	POŽADAVEK	SKUTEČNOST	POZN.
POŽÁRNĚ DĚL.STROP	REI 15 DP1	ZB DOSKA 180min	VYHOVÍ
STROP UVNITŘ PÚ	RE 15 DP1	ZB DOSKA 180min	VYHOVÍ
STROP NAD POSL.NP	RE 15 DP2	SADROKARTON 60min	VYHOVÍ
POŽÁRNĚ DĚL.NOS.STĚNA	REI 15 DP1	TPP TL. 500mm -180min	VYHOVÍ
POŽÁRNĚ DĚL.PŘÍČKA	EI 15 DP1	TPP TL. 220mm -180min	VYHOVÍ
OBVODOVÁ STĚNA VNITŘ.STR.	REW 15 DP1	TPP TL. 670mm -180min	VYHOVÍ
POŽÁRNÍ UZÁVĚR MEZI PÚ	EW 15 DP3	-	

POŽÁRNÍ ÚSEK N1.07/N2 - I

- NADZEMNÍ PODLAŽÍ

KONSTRUKCE	POŽADAVEK	SKUTEČNOST	POZN.
POŽÁRNĚ DĚL.STROP	REI 15 DP1	ZB DOSKA 180min	VYHOVÍ
STROP UVNITŘ PÚ	RE 15 DP1	ZB DOSKA 180min	VYHOVÍ
STROP NAD POSL.NP	RE 15 DP2	ZB DOSKA 180min	VYHOVÍ
POŽÁRNĚ DĚL.NOS.STĚNA	REI 15 DP1	TPP TL. 500mm -180min	VYHOVÍ
POŽÁRNĚ DĚL.PŘÍČKA	EI 15 DP1	TPP TL. 200mm -180min	VYHOVÍ
OBVODOVÁ STĚNA VNITŘ.STR.	REW 15 DP1	TPP TL. 670mm -180min	VYHOVÍ
POŽÁRNÍ UZÁVĚR MEZI PÚ	EW 15 DP3	-	